



記載例

ブロック塀等の危険度点検表

塀の点検を行った日付を記入。

令和6年4月10日

1. 塀の所在地 大館市字中城20番地

2. 点検実施者 申請者 住所 大館市字中城20番地

氏名 大館 八チ

事業者 名称 株式会社〇〇建設

撤去工事を依頼する事業者と協力して本書を作成してください。

担当名 秋田 八雄 (電話 0186-49-3111)

3. 点検の状況 所在するブロック塀(下表の左側)または組積造の塀

該当する方で点検してください。  
不明の場合は、右側「組積造の塀」で点検してください。

項目と照らし合わせ、  
印又は×印を書き入れて

【 補強コンクリートブロック塀の点検 】 (鉄筋が入っているブロック塀)	【 組積造の塀の点検 】 (レンガ造り、石造、鉄筋が入っていないブロック塀等)
塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2m以下か。 <input type="checkbox"/>	塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2m以下か <input checked="" type="checkbox"/>
塀の厚さは十分か 塀の厚さが10cm(塀の高さが2.0m超2.2m以下の場合15cm)以上か。 <input type="checkbox"/>	塀の厚さが十分か 塀の高さの1/10以上の厚さがあるか。 <input checked="" type="checkbox"/>
控え壁はあるか (塀の高さが1.2m超の場合) 壁の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。 <input type="checkbox"/>	控え壁はあるか 壁の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さ1.5倍以上突出した控え壁があるか。 <input checked="" type="checkbox"/>
基礎があるか コンクリートの基礎があるか。 <input type="checkbox"/>	基礎があるか 目視でコンクリート基礎が確認できるか。 <input checked="" type="checkbox"/>
塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 <input type="checkbox"/>	塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 <input checked="" type="checkbox"/>