①長根山No,1配水池（萩の台地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.060	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			0.012			< 0.003			< 0.003			< 0.003	0.0053	0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.008	0.009	0.009	0.015			0.006			0.005	0.009	0.015
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.025	0.046	0.071	0.043			0.02			0.022	0.038	0.071
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.01	0.001	< 0.001	0.003			0.002			0.001	0.0030	0.01
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.016	0.036	0.062	0.025			0.012			0.016	0.0278	0.062
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.3										10.3	10.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.5	11.5	13.7	22.6	19.0	15.0	16.5	13.8	15.1	16.4	21.6	25.9	16.9	25.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			30										30	30
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			88										88	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.56	0.80
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.20	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

②長根山No.2配水池（沼館地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.81										0.81	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.07			< 0.006			< 0.006	0.036	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.012			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.00525	< 0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.006	< 0.005	0.006	0.012			0.004			0.005	0.0063	0.012
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.017	0.023	0.036	0.032			0.01			0.02	0.023	0.036
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.01	< 0.001	< 0.001	0.003			0.01			0.01	0.0058	0.01
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.027	0.018	0.030	0.017			0.005			0.014	0.019	0.03
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.024										0.024	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			14.3										14.3	14.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.8	12	12.4	14.5	15.2	12.9	15.5	13.9	12.2	13.7	13.7	23.9	14.3	23.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			31										31	31
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			99										99	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.49	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.03	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

③獅子ヶ森配水池（商人留地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.012			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0053	< 0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.015	0.013	0.012	0.015			0.009			0.008	0.0120	0.015
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.045	0.072	0.049	0.063			0.026			0.035	0.048	0.072
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.003	0.002	0.001	0.005			0.003			0.002	0.0027	0.005
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.027	0.057	0.037	0.036			0.014			0.025	0.033	0.057
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.6										10.6	10.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.8	11.3	13.7	20.1	19.2	14.3	16.6	15.2	16.1	16.4	21.8	32.4	17.5	32.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			87										87	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.0000010	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.6	0.5	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.66	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.29	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

④長森配水池（花岡地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.07	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.012			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.00525	< 0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.013	0.019	0.019	0.023	0.029	0.027	0.018	0.012	0.006	0.006	0.012	0.0161	0.029
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.021	0.042	0.051	0.092	0.091	0.086	0.073	0.079	0.032	0.027	0.035	0.033	0.055	0.092
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.007	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.0035	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.009	0.025	0.027	0.070	0.065	0.049	0.038	0.058	0.015	0.020	0.029	0.026	0.036	0.07
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.3										10.3	10.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.6	11.4	13.7	18.4	18.8	14.6	17.3	16.3	17.1	16.7	21.9	28.7	17.4	28.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			88										88	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.5	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.65	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.30	7.50
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑤十二所配水池（葛原地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.060	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.007	0.013	0.012	0.01	0.009	0.015	0.022	0.013	0.009	0.005	0.005	0.008	0.0107	0.022
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017	0.035	0.035	0.056	0.082	0.054	0.061	0.053	0.026	0.021	0.03	0.033	0.042	0.082
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002	0.004	0.002	0.001	< 0.001	0.004	0.006	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001	0.002	0.0025	0.006
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.008	0.018	0.021	0.045	0.073	0.031	0.032	0.037	0.014	0.016	0.025	0.023	0.029	0.073
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.5										10.5	10.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.9	11.9	14.0	20.9	19.8	14.8	16.4	15.0	16.6	16.6	21.8	32.1	17.7	32.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			29										29	29
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			90										90	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.61	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.28	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑥川口配水池（川口地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.014	0.017	0.015	0.018	0.026	0.028	0.017	0.012	0.006	0.005	0.012	0.0149	0.028
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.022	0.042	0.049	0.081	0.073	0.081	0.075	0.076	0.031	0.026	0.034	0.035	0.052	0.081
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.005	0.004	0.002	0.002	0.005	0.007	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.0032	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.01	0.022	0.028	0.064	0.053	0.05	0.039	0.056	0.014	0.019	0.028	0.028	0.034	0.064
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.003										0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.2										10.2	10.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	11.9	13.7	18.2	18.6	14.2	17.2	16.5	17	16.4	22.0	30.8	17.5	30.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			92										92	92
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.63	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.33	7.50
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑦十二所配水池（別所地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.060	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.008	0.013	0.017	0.014	0.014	0.015	0.027	0.016	0.012	0.006	0.005	0.012	0.013	0.027
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.02	0.039	0.048	0.077	0.059	0.074	0.077	0.068	0.032	0.025	0.032	0.034	0.049	0.077
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.006	0.007	0.003	0.004	0.001	< 0.001	0.001	0.0032	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.009	0.022	0.027	0.061	0.043	0.042	0.042	0.049	0.015	0.018	0.027	0.027	0.032	0.061
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.6										10.6	10.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.3	12	13.8	19.1	20.8	14.5	18	15.8	17.3	16.6	22	28	17.6	28.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			85										85	85
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.62	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.23	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑧矢立配水池（長走地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.3										0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.065	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.002			0.004			< 0.001			< 0.001	0.0020	0.004
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.003			0.008			0.001			0.002	0.0035	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.019										0.019	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.3										10.3	10.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	15.7	13.0	57.9	37.7	16.6	42.6	16.4	14.4	35.9	77.6	107.9	37.4	107.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			21										21	21
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			66										66	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.4	< 0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.33	0.40
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	6.9	7	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.7	6.90	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑨白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.32										0.32	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.063	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.004			0.009			0.003			0.004	0.0050	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.100 mg/l以下			0.007			0.020			0.005			0.004	0.009	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002			0.003			0.002			< 0.001	0.0020	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			< 0.001			0.008			< 0.001			0.003	0.0033	0.008
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.015										0.015	0.015
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.2										10.2	10.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.9	20.3	14.1	45.1	58.4	35.8	34.6	14.3	14.5	30.5	73.5	108.7	38.6	108.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			23										23	23
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			69										69	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.5	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.32	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.99	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑩横沢配水池（鼎田地区/比内公民館）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			1.09										1.09	1.09
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.27										0.27	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.0600	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.001	0.001	< 0.001	0.009			0.002			0.002	0.0027	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.005	0.007	0.013	0.010			0.010			0.029	0.012	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			0.002	0.0012	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.004	0.006	0.013	0.010			0.008			0.02	0.010	0.02
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.9										23.9	23.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.1	14.3	14.3	14.3	15.7	15.7	16.5	17.3	14.7	16.8	20.6	33.5	17.6	33.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			55										55	55
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			167										167	167
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.44	0.60
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.13	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑪達子森配水池（小新田地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										0.0025	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			1.07										1.07	1.07
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.28										0.28	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.002	0.002	< 0.001	0.009			0.003			0.007	0.004	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.008	0.010	0.017	0.014			0.012			0.030	0.015	0.03
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			0.002	0.0012	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.006	0.008	0.017	0.013			0.009			0.021	0.0123	0.021
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.6										23.6	23.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.8	14.7	14.4	14.3	16.8	14.8	16.6	16.1	14.9	16.7	22.9	28.6	17.3	28.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			55										55	55
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			160										160	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	1.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.50	1.10
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.18	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑫八木橋配水池（板戸地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			1.01										1.01	1.01
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.28										0.28	0.28
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			< 0.001	0.003	0.001	0.009			0.004			0.004	0.004	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.012	0.017	0.028	0.026			0.019			0.027	0.022	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.009	0.014	0.027	0.024			0.014			0.023	0.019	0.027
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.7										23.7	23.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.2	14.4	14.4	14.2	15.9	15.4	18.2	17.0	15.3	15.8	21.3	22.2	16.8	22.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			55										55	55
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			163										163	163
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.0000010	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.42	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.29	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑬早口・岩瀬第3配水池（長坂地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001										0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.8										0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.021										0.021	0.021
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				0.05										0.05	0.05
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.6										6.6	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		10.4	10.8	11.0	10.3	9.4	8.6	8.5	8.3	8.2	8.5	8.9	9.1	9.3	11.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				31										31	31
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				88										88	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.30	0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下		6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.81	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第4配水池（中島団地地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			0.001										0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.79			0.8										0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.002			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			0.02										0.02	0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.6			6.6										6.6	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.9	10.4	10.8	10.9	10.2	9.4	8.5	8.5	8.3	8.2	8.5	8.9	9.1	9.3	10.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31			30										30	30
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	80			82										82	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.78	6.80
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑮山田・赤川配水池（羽貫谷地）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.96			0.99										0.99	0.99
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.007			0.07			< 0.06	0.049	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.008			0.032										0.032	0.032
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			0.02										0.02	0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.5			5.7										5.7	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.3	9.7	8.9	8.3	7.7	7.7	7.3	6.4	6.9	7.2	7.3	7.7	7.8	7.7	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24			22										22	22
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	63			67										67	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.2	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.74	6.80
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑯本郷・岩野目配水池（岩野目ドレイン）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.42			1.4										1.4	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			0.07			0.06	0.063	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			0.001			0.001	0.0013	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.004			0.002			0.002	0.0023	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002			0.001			0.001	0.0013	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.008			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.6			7.7										7.7	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.0	11.5	11.8	10.1	11.2	9.9	9.6	9.7	9.4	9.3	9.8	10.3	10.8	10.3	11.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	37			37										37	37
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	9.3			84										84	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.15	7.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑰真中配水池（真中地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.12			1.14										1.14	1.14
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.09			0.07			< 0.06	0.07	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.001			< 0.001	< 0.0015	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.002			0.001			0.003			0.002	0.0020	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				0.002			< 0.001			0.003			0.002	0.0020	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.001			0.01										0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	13.9			13.7										13.7	13.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.4	14.4	13.7	14.5	14.6	14.9	15.8	14.9	14.6	14.5	14.6	14.8	15.2	14.7	15.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	73			73										73	73
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	165			169										169	169
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3	0.32	0.40
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.21	6.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑱森合配水池（森合地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.18			0.18										0.18	0.18
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.07			0.13			0.09			0.14	0.1075	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			0.006			< 0.001			< 0.001	0.0023	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.003			0.006			0.002			0.002	0.0033	0.006
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.006			0.021			0.004			0.002	0.00825	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			0.007			< 0.001			< 0.001	0.0025	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				0.002			0.001			0.002			0.002	0.0018	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.031			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.4			9.7										9.7	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.6	12.5	13.7	12.1	11.9	12.8	13.5	12.4	12.1	12.3	11.9	11.8	12.5	12.5	13.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	11			19										19	19
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	60			72										72	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.8	7.1	7	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7	7	7.1	7.09	7.20
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑲越山配水池（田茂の木ドレイン）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.98			3.44										3.44	3.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			0.07			0.08	0.0675	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			0.006			< 0.001			< 0.001	0.00225	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.003			0.002			< 0.001	0.0018	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.007			0.003			< 0.001	0.0030	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002			0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.001			0.003										0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.5			6.7										6.7	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.5	9	8.8	8.7	8.7	8.0	8.9	8.4	8.4	7.9	7.7	7.8	8.2	8.4	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	30			34										34	34
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	101			106										106	106
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.31	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.69	6.80
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑳蛭沢配水池（蛭沢地区）水質検査成績書　　（令和3年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.11			0.46										0.46	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.06			0.11			0.09			0.09	0.088	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				0.003			0.004			0.001			0.001	0.0023	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.002			0.002			0.002			0.002	0.0020	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.009			0.010			0.006			0.03	0.0138	0.03
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				0.003			< 0.003			< 0.003			5 740	185.0023	740
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				0.004			0.004			< 0.003			123456789	0.0037	0.004
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	0.008	0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.001			0.009										0.009	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.7			5.9										5.9	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.7	8.8	8.1	8.3	7.9	7.9	7.7	7.6	7.4	8.4	8.2	8.1	8.7	8.1	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24			24										24	24
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	62			61										61	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	< 0.3	0.4	0.38	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.23	7.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1