①長根山No,1配水池（萩の台地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.28										0.28	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.08										0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.12			< 0.06			< 0.06	0.075	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	0.001	0.004			< 0.001			< 0.001	0.0015	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.006			< 0.003			< 0.003	0.0038	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.010	0.014	0.020	0.022			0.006			0.002	0.012	0.022
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.032	0.041	0.072	0.055			0.027			0.007	0.039	0.072
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002	0.003	0.005	0.011			< 0.001			< 0.001	0.0038	0.011
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.020	0.024	0.046	0.018			0.021			0.005	0.0223	0.046
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.011										0.011	0.011
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.4										11.4	11.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.1	11.5	13.6	16.1	15.7	15.6	13.2	16.1	16.3	16.7	17.4	15.0	14.9	17.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			36										36	36
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			113										113	113
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	1.0	1.1	1.0	0.5	0.4	0.5	0.4	0.64	1.10
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.13	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

②長根山No,2配水池（沼館地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.32										0.32	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.065	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	0.001	0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.012	0.017	0.018	0.009			0.005			0.004	0.0108	0.018
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.036	0.045	0.049	0.023			0.021			0.012	0.031	0.049
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.003	0.005	0.005	0.003			< 0.001			< 0.001	0.0030	0.005
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.021	0.022	0.025	0.011			0.016			0.008	0.017	0.025
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.017										0.017	0.017
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.7										11.7	11.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.6	11.1	13.2	11.8	13.0	12.3	12.8	13.6	13.3	15.8	18.1	14.1	13.4	18.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			36										36	36
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			101										101	101
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.55	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.07	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

③獅子ヶ森配水池（商人留地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.23										0.23	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.12			< 0.06			< 0.06	0.08	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	0.002	0.002	< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.017	0.026	0.030	0.018			0.008			0.005	0.0173	0.03
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.052	0.074	0.091	0.062			0.043			0.021	0.057	0.091
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.004	0.008	0.009	0.003			0.001			< 0.001	0.0043	0.009
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.031	0.038	0.050	0.041			0.034			0.016	0.035	0.05
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.2										10.2	10.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.8	11.8	14.0	14.8	16.0	19.5	14.0	14.2	16.2	16.6	20.8	20.2	16.0	20.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			33										33	33
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			96										96	96
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.0000010	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.58	0.80
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.23	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

④長森配水池（花岡地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.24										0.24	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.12			< 0.06			< 0.06	0.08	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	0.003	< 0.003	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0015	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.013	0.014	0.018	0.027	0.030	0.014	0.022	0.018	0.007	0.006	0.005	0.006	0.0150	0.03
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.032	0.033	0.052	0.074	0.089	0.053	0.057	0.055	0.039	0.032	0.027	0.023	0.047	0.089
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.007	0.004	0.009	0.009	0.002	0.006	0.004	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.0041	0.009
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.015	0.009	0.030	0.036	0.048	0.037	0.029	0.033	0.031	0.026	0.022	0.016	0.028	0.048
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.0										10	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.3	11.7	13.5	14.8	15.9	19.5	14.0	14.3	16.1	16.7	20.5	20.7	16.0	20.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			32										32	32
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			91										91	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.58	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.25	7.50
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑤十二所配水池（葛原地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.22										0.22	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.073	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0013	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.011	0.013	0.017	0.021	0.027	0.018	0.023	0.018	0.007	0.006	0.004	0.005	0.0142	0.027
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.025	0.029	0.055	0.060	0.088	0.058	0.057	0.056	0.036	0.028	0.024	0.021	0.045	0.088
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.007	0.004	0.006	0.008	0.005	0.007	0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0041	0.008
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.011	0.006	0.034	0.032	0.051	0.034	0.025	0.032	0.029	0.022	0.020	0.016	0.026	0.051
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.3										10.3	10.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.9	11.8	14.1	15.2	16.0	17.8	13.8	14.5	16.4	16.6	20.4	20.0	15.9	20.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			34										34	34
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			102										102	102
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.63	0.80
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.9	7.1	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.22	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑥川口配水池（川口地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.23										0.23	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.12			< 0.06			< 0.06	0.075	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	0.003	< 0.001	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0013	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.013	0.015	0.020	0.037	0.026	0.016	0.020	0.017	0.009	0.006	0.005	0.005	0.0158	0.037
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.030	0.033	0.059	0.093	0.094	0.074	0.054	0.058	0.044	0.035	0.029	0.021	0.052	0.094
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.008	0.004	< 0.014	0.006	0.002	0.005	0.004	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.0043	0.014
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.013	0.007	0.035	0.039	0.061	0.056	0.029	0.037	0.034	0.028	0.024	0.015	0.032	0.061
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.1										10.1	10.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.1	11.6	13.8	14.5	16.1	20.6	14.2	14.6	14.9	16.8	20.7	20.2	16.0	20.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			33										33	33
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			101										101	101
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.57	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.25	7.50
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑦十二所配水池（別所地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.24										0.24	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06	0.060	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0012	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003	0.0030	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.013	0.014	0.018	0.023	0.024	0.014	0.02	0.016	0.008	0.006	0.004	0.005	0.014	0.024
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.033	0.033	0.053	0.064	0.086	0.064	0.052	0.055	0.042	0.034	0.026	0.021	0.047	0.086
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.007	0.004	0.006	0.006	0.002	0.006	0.004	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.0036	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.016	0.009	0.031	0.035	0.055	0.048	0.025	0.035	0.033	0.027	0.022	0.015	0.029	0.055
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			9.9										9.9	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.5	11.9	13.6	15.5	15.9	19.6	13.8	15.1	15.6	16.8	20.5	20.7	16.1	20.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			32										32	32
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			100										100	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.6	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.58	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.17	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑧矢立配水池（長走地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.27										0.27	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.09			< 0.06			< 0.06	0.068	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.002			0.002			0.002			0.001	0.0018	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.004			0.004			0.003			0.001	0.0030	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.002			0.002			0.001			< 0.001	0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.024										0.024	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.8										11.8	11.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.8	14.9	23.2	25.7	28.2	28.7	34.1	59.9	22.4	31.7	30.3	25.5	28.2	59.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			93										93	93
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	< 0.3	0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.33	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.93	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑨白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			0.001										0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.27										0.27	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.09			< 0.06			< 0.06	0.068	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.004			0.005			0.004			0.003	0.0040	0.005
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.007			0.011			0.008			0.005	0.0078	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.002			0.003			0.002			0.001	0.0020	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.001			0.002			0.002			0.001	0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.015										0.015	0.015
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.1										10.1	10.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.0	12.7	14.9	56.6	27.2	17.0	21.4	56.9	17.2	27.8	52.9	24.9	28.7	56.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			22										22	22
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			62										62	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.32	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.04	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑩横沢配水池（扇田地区/比内公民館）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.83										0.83	0.83
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.30										0.3	0.3
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.0725	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.001	0.002	0.003	0.002			0.004			0.002	0.0023	0.004
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.005	0.009	0.015	0.012			0.022			0.012	0.013	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.004	0.007	0.012	0.010			0.018			0.010	0.010	0.018
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.5										23.5	23.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.3	15.2	14.7	14.2	14.2	14.1	14.3	14.7	15.3	16.2	18.6	19.0	15.6	19.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			56										56	56
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			165										165	165
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.39	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.03	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑪達子森配水池（大巻地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										0.0025	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.85										0.85	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.30										0.3	0.3
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.07	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.002	0.002	0.003	0.002			0.003			0.003	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.009	0.011	0.014	0.014			0.022			0.014	0.014	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.007	0.009	0.011	0.012			0.019			0.011	0.0115	0.019
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.008										0.008	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.4										23.4	23.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.5	14.6	15.0	14.3	14.4	14.1	14.3	14.9	15.5	16.9	18.7	19.3	15.7	19.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			56										56	56
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			168										168	168
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.39	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.07	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑫八木橋配水池（板戸地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.87										0.87	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.29										0.29	0.29
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.06			0.11			0.06			< 0.06	0.07	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.003	0.003	0.004	0.004			0.005			0.004	0.004	0.005
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.012	0.017	0.021	0.023			0.029			0.017	0.020	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.009	0.014	0.017	0.019			0.024			0.013	0.016	0.024
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.009										0.009	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			23.7										23.7	23.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.3	14.7	15.3	14.2	14.2	14.1	14.2	15.6	15.2	16.9	18.7	19.4	15.8	19.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			58										58	58
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			169										169	169
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.0000010	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.38	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.18	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑬早口・岩瀬第2配水池（大巻地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.80										0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.013										0.013	0.013
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.6										6.6	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		10.2	10.6	10.6	10.0	9.1	8.2	7.9	7.7	7.5	7.9	8.4	9.5	9.0	10.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				29										29	29
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				81										81	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.85	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第2配水池（中島団地地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001										0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.80										0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.003										0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.7										6.7	6.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		10.3	10.6	10.5	10.1	9.1	8.1	7.9	7.7	7.5	7.9	8.5	9.5	9.0	10.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				29										29	29
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				86										86	86
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.78	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑮山田・赤川配水池（羽貫谷地）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.93										0.93	0.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.07			0.07			< 0.06	0.065	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.022										0.022	0.022
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				5.6										5.6	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		8.2	8.7	8.0	8.0	6.8	6.1	6.1	6.5	7.0	7.7	8.1	8.8	7.5	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				21										21	21
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				65										65	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.73	6.80
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑯本郷・岩野目配水池（岩野目ドレイン）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				1.69										1.69	1.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.08			0.09			< 0.06	0.073	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.004			0.001			< 0.001	0.0018	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.008										0.008	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				7.9										7.9	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		11.4	11.3	10.8	11.1	10.5	9.5	9.3	9.4	9.4	9.7	10.4	10.6	10.3	11.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				36										36	36
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				109										109	109
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.20	7.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑰真中配水池（真中地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				1.28										1.28	1.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.07			0.08			< 0.06	0.0675	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.003			0.004			0.002			0.002	0.0028	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				0.003			0.003			0.002			0.002	0.0025	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.009										0.009	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				0.02										0.02	0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				13.7										13.7	13.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		15.9	16.0	15.7	15.8	15.7	15.0	15.0	14.9	14.7	14.7	14.6	14.5	15.2	16.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				72										72	72
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				170										170	170
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.30	0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.21	6.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑱森合配水池（森合地区）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.15										0.15	0.15
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.06			< 0.06			0.06			0.06	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.003			0.004			0.003			0.002	0.0030	0.004
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.007			0.009			0.006			0.003	0.00625	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				0.002			0.002			0.001			< 0.001	0.0015	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				0.002			0.002			0.002			0.001	0.0018	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				9.0										9	9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		12.1	11.6	11.4	11.6	11.7	11.5	11.6	11.5	11.2	11.7	11.8	13.7	11.8	13.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				15										15	15
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				64										64	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.30	< 0.30
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.14	7.20
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑲越山配水池（田茂の木ドレイン）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				1.61										1.61	1.61
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.07			0.08			0.07			< 0.06	0.07	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			0.002			0.001	0.0015	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.004			0.002			0.001	0.0020	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.00125	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.1										6.1	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		9.3	9.0	8.3	8.8	8.2	7.1	8.4	8.1	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				25										25	25
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				77										77	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.31	0.40
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.68	6.80
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

⑳蛭沢配水池（蛭沢ドレイン）水質検査成績書　　（令和2年度　基準項目）

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.37										0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.06			0.07			< 0.06	0.063	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				0.002			0.002			0.001			< 0.001	0.0015	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.003			0.002			0.002			0.003	0.0025	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.009			0.007			0.005			0.004	0.0063	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.0030	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				0.004			0.003			0.002			0.001	0.0025	0.004
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.003										0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.2										6.2	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		8.6	8.2	7.8	7.5	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	8.2	8.8	9.7	8.1	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下				25										25	25
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				57										57	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下		< 0.4	< 0.3	0.4	0.7	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.40	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.27	7.40
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1