物品調達に係る公募型見積合わせ公告（備品）

1104-No.1

①購入物件	蓄熱暖房機	②数量	1台
③規格等	・定格電圧　蓄熱回路（ACV）　単相200V 制御回路（ACV）　100V ・外形寸法　幅1,206mm×高さ646mm×奥行280mm ・消費電力　蓄熱回路（kW）　5.0kW ・蓄熱量　144,000kJ/8h ・暖房の目安　10～22畳 ・放熱方式　強制対流、輻射式であること。 ・安全装置が搭載されていること。 ・床置壁固定式であること。 ・マイコン付きであること。 ＊参考機種　INTERCENTRAL　サンレッジAX500		
④条件等	・設置費用を含むこと。100Ｖ電源加工（プラグ共）を含むこと。 ・100Ｖ電源配線工事の費用を含む。 ・設置に当たり、関連する各種法令等を遵守すること。 ・設置に必要な部材を含むこと。 ・搬入に要した梱包材等は処分すること。 ・搬入日程及び作業時間については施設担当者と調整すること（ケアハウスほうおうTEL:47-7210）。 ・設置後、正常に作動するか確認し、施設担当者へ使用説明を行うこと。 ・故障等の際には、直ちに修理に着手し、速やかに回復措置をとる態勢を確立していること。 ・現地確認した上で見積書を提出すること（事前に施設担当者へ連絡すること）。		
⑤納入場所	大館市ケアハウスほうおう （大館市十二所字大水口4番地4）	⑥納入期限	令和9年1月29日
⑦同等品の可否	可。ただし、参考機種以外の製品で見積もる場合は、見積書提出前に「同等品協議書」により⑧の所管課長の承認を得た上で、それを見積書に添付すること。	⑧担当者連絡先	福祉部長寿課高齢者福祉係　渡部 TEL：0186-43-7056
⑨見積書を提出できる者の条件	「冷暖房類」を取扱い品目として申請している者		
⑩見積書提出先	大館市役所　総務部契約検査課	⑪見積書提出期限	令和8年11月11日